



한강유역환경청

다시 대한민국!
새로운 국민의 나라

수신 한국가스공사사장

(경유)

제목 하천점용허가 사전협의 회신(오산천, 천연가스 배관 매설)

1. 한국가스공사 경기안전건설사무소-3972호(2023.12.6.) 관련입니다.
2. 귀 기관에서 요청한 오산천 내 천연가스 공급시설 건설공사를 위한 하천점용허가 노선 재검토 요청에 대한 우리 청 의견을 아래와 같이 회신드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.
 - 고수부지 내 과도한 공작물 설치의 지양하여야 하며, 하천을 횡단하는 관로 매설 시 제체 안전성 및 하천 수리·수생태 영향 최소화를 위해 압입 공법을 우선 검토하는 것을 원칙으로 하고 있으므로 대안노선 '3안'(고수부지 자전거도로)은 바람직하지 않음
 - 사업 대상지는 굴입하도로서 치수적으로 안정하므로 하천 횡단부를 세미쉴드(압입) 공법으로 추진하는 대안노선 '1안'(제방도로)을 우선 검토하고,
 - 제방도로 굴착 및 압입추진에 따른 제방안정성 확보 검토가 선행되어야 함
 - 세미쉴드 추진 구간의 정확한 위치, 제방 이격거리 등을 명시한 세부도면 필요함
 - 본 공사 관련 기 회신한 우리 청 의견을 빠짐없이 반영하여 시공 전 「하천법」, 「하천점용허가 세부기준」, 「하천설계기준」 등 관련 규정을 준수하도록 계획 수립 후 하천점용허가를 득하여야 하며, 기타 사항은 하천점용허가 신청 시 면밀히 검토할 예정임을 알려드립니다. 끝.

한강유역환경청장



주무관

장서연

주무관

이수정

과장

전결 2024. 1. 8.

허영기

협조자

시행 하천계획과-198

(2024. 1. 8.)

접수

우 12902

경기도 하남시 미사강변한강로 229 한강유역환경청 하천계획과 / <http://hg.me.go.kr>

전화번호 031-790-2524

팩스번호 031-790-2849

/ westkitee@me.go.kr

/ 비공개(5)